

检测报告

报告编号: QC2302130204A

委托单位:

南通亨盟新材料有限公司

检测类别:

委托检测


江苏启辰检测科技有限公司

Jiangsu QiChen Testing Technology Co., Ltd.

专用章



委托单位	南通高盟新材料有限公司		
接样日期	2023.03.09	检测日期	2023.06.06-2023.06.07
样品状态	见下页	检测类型	委托检测
样品来源	来样送检	样品规格	—
样品名称	见下页	检测标准	—
检测项目	见下页		
检测方法	见附表		
主要检测仪器	见附表		
备注	来样送检, 仅对送检样品负责		
报告编制	李微丽		
报告一审	杨锦华		
报告二审	王明		
报告签发	李微丽		
签发日期	2023年06月12日		



样品名称和编号	检测项目	检测结果
雨水排口1 WQC2302510501 (无色、透明、有微弱气味)	pH 值 (无量纲)	6.87
	化学需氧量, mg/L	7
	氨氮, mg/L	0.001
	悬浮物, mg/L	7
雨水排口2 WQC2302510502 (无色、透明、有微弱气味)	pH 值 (无量纲)	6.88
	化学需氧量, mg/L	7
	氨氮, mg/L	0.077
	悬浮物, mg/L	8
雨水排口3 WQC2302510503 (无色、透明、有微弱气味)	pH 值 (无量纲)	6.79
	化学需氧量, mg/L	6
	氨氮, mg/L	0.080
	悬浮物, mg/L	8

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	检测方法	主要检测仪器设备	检出限 (mg/L)
pH 值	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	pH 计	(无量纲)
化学需氧量	HJ 826-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	酸式滴定管	4
悬浮物	GB/T 11901-1999 水质 悬浮物的测定 重量法	电子天平、烘箱	5
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	0.0235

*****报告结束*****